



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO PADRÃO ELÉTRICO E.M. MARIA DO CARMO
CERQUEIRA CASTRO

- **ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 50 (2")**

Coluna de descida do cabeamento do poste:
(Comprimento) = 3,00m

TOTAL = 3,00m

- **ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 150 X 100 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO**

Eletrocalha no corredor da escola + Descida até o QDC da climatização.
(21,00 + 2,00) = 23,00m

TOTAL = 23,00m

- **CABO ALUMÍNIO QUADRUPLIX XLPE 1KV 70MM**

Trecho entre o poste do padrão de entrada novo até o poste na entrada da eletrocalha.
(comprimento)
(6,00 + 25,00 + 21,00) = 52,00 m

TOTAL = 52,00 m

- **LIMPEZA OBRA:**

Isolamento do passeio:
(Comprimento) = 20m

TOTAL = 20,00m

OBSERVAÇÃO: os demais quantitativos não descritos neste memorial foram levantados "in loco" pelo profissional responsável e especificações constam em projeto.

José Ricardo Paul Pedrosa
Eng. Civil & Segurança do Trabalho
CREA MG-201025/D
Assessor de Supervisão de Infraestrutura Escolar

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
Av. Maestro Sansão, 236 – Centro
Cep: 36880-002 – Muriaé – MG – tel: (32) 3696-3388
<https://muriac.mg.gov.br/>