



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO PADRÃO ELÉTRICO E.M. CLARA DE CASTRO
ROGÉRIO

• **TAPUME E ISOLAMENTO DE ÁREA:**

Isolamento do passeio:
(Largura + Largura + Comprimento)
(1,50 + 1,50 + 3,00) = 6,00m

TOTAL = 6,00m

• **CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 50 MM², 90°C, 0,6/1KV**

Trecho entre alimentação na rede, passando pelo padrão de entrada novo e o ponto de alimentação da escola.
(15,00) = 15,00m

TOTAL = 15,00 m

• **CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 95 MM², 90°C, 0,6/1KV**

Trecho entre alimentação na rede, passando pelo padrão de entrada novo e o QGBT.
(15,00) x 3 vezes = 45,00m

TOTAL = 45,00 m

• **LIMPEZA OBRA:**

Limpeza da área envolvida:
(Largura + Largura + Comprimento)
(1,50 + 1,50 + 3,00) = 6,00m

TOTAL = 6,00m

OBSERVAÇÃO: os demais quantitativos não descritos neste memorial foram levantados “in loco” pelo profissional responsável e especificações constam em projeto.

José Ricardo Paul Pedrosa
Eng. Civil & Eng. Segurança do Trabalho
CREA MG-201025/D
Assessor de Supervisão de Infraestrutura Escolar

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
Av. Maestro Sansão, 236 – Centro
Cep: 36880-002 – Muriaé – MG – tel: (32) 3696-3388
<https://muriac.mg.gov.br/>