



R J PACELLI IMOBILIARIA E SERVICOS EIRELI
 Muriaé – MG: Rua Dr. Antônio da Silveira Brum Júnior, 10
 alcanceimobiliariagm@gmail.com

**SONDAGEM DE SIMPLES
 RECONHECIMENTO (SPT)**
 NBR 6484/80 - NBR 7250/82

Cliente : Prefeitura Municipal de Muriaé
Obra :
Local : Rua Antonio Pereira Galvão - Encoberta Muriaé/MG.
Data Início : 13/03/2020

NA Inicial	Data	NA Final	Data
3,61	13/03/2020	3,61	14/03/2020
Prof. do revestimento (m)			2,00
Prof. total da sondagem (m)			8,35

Diâmetro do Revestimento : 3 pol.
Diâmetro do Amostrador : 2,0 pol.
Peso : 65,00 Kg. **Altura de Queda:** 75,0 cm

Sondagem N°	SP 20-009
Furo N° :	SP-01
Cota (m)	100,0000

AVANÇO	AMOSTRA	GOLPES				N (SPT)	CLASSIFICAÇÃO DO SOLO	COTAS	NA (m)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO N (SPT)
		15	15	15						
TC	1R	1	1	1	2	0.00-1.21: Material variado fofo	0,00	1,00	1,45	
CA	2R	1	2	2	4		1,21	2,00	2,45	
CA	3R	2	4	5	9	1.21-3.60: Silte arenoso com pedregulhos variegado médio		3,00	3,45	
CA	4R	3	4	5	9		3,60	4,00	4,45	
CA	5R	4	6	8	14			5,00	5,45	
CA	6R	10	12	16	28	3.60-8.35: Silte arenoso com pedregulhos variegado compacto a muito compacto (solo de alteração)		6,00	6,45	
CA	7R	45/15			45/15			7,00	7,45	
CA	8R	45/13			45/13			8,00	8,45	
							8,35			

Limite do furo: Cota 8.35 m :
 (Impenetrável ao trépano de percussão)

LEGENDA
 TC - trado conha TH - trado helicoidal RT - Rotativa
 CA - circulação d'água NO - Não Observado
 R - amostra recuperada L - amostra recuperada por lavagem

OBSERVAÇÕES:
 (1) Cotas em relação à boca do furos de sondagem
 (2)
 Folha 1

Sondador: Vanderson Bandeira

Responsável

Coordenadas: E 775236,0000
 N 7661075,0000