



DIAGRAMA UNIFILAR – QDC BOX 01, 02, 03 E 04
ESC. 1:50

SIMBOLOGIA	
	CX. 4x2" INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO, h=1,20m DO PISO
	CX. 4x2" INTERRUPTOR PARALELO, h=1,20m DO PISO
	PONTO PARA LUMINÁRIA
	PONTO PARA LÂMPADA NA ELETROCALHA
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, h=1,50m DO PISO
	CX. 4x2" - PONTO 220V
	CX. 4x2" TOMADA 2P+T, h=0,30m DO PISO
	CX. 4x2" TOMADA 2P+T, h=1,20m DO PISO
	CX. 4x2" - PONTO PARA EMERGÊNCIA NA PLATAFORMA
	TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO TETO OU PAREDE DOS BOX'S ABAIXO DO MEZANINO
	TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO PISO
	TUBULAÇÃO APARENTE NA PAREDE DOS BOX'S LATERAIS E SUPERIORES
	ELETRODUTO QUE SOBE
	ELETRODUTO QUE DESCE
	FASE, NEUTRO, TERRA E RETORNO
	DISJUNTOR MONOPOLAR
	DISJUNTOR BIPOLAR
	DISJUNTOR TRIPOLAR
	CX. 4x2" - PONTO AR CONDICIONADO
	POSTE GALVANIZADO PARA ILUMINAÇÃO
	CX 4x4", PONTO PARA CABO DE REDE A h=0,30cm DO PISO
	PONTO PARA CÂMERA
	PONTO PARA INTERFONE

REV.	T.E.	DESCRIÇÃO	PROJ.	PROJ.	VER.	APR.	AUT.	DATA

REVISÕES			
T.E.	(A) PRELIMINAR	(D) PARA COTAÇÃO	(G) CONFORME CONSTRUÍDO
TIPO DE EMISSÃO	(B) PARA APROVAÇÃO	(E) PARA CONSTRUÇÃO	(H) CANCELADO
	(C) PARA CONHECIMENTO	(F) CONFORME COMPRADO	

APROVAÇÃO		ASSINATURA	DATA
RT	ASSINATURA		
NOME	PABLO MIRANDA LAMAS SESSO	CFI/MG: 11719081646	OUT/2022
PROJETISTA	PABLO MIRANDA LAMAS SESSO	CFI/MG: 11719081646	OUT/2022
PROJETISTA			
SUPERVISOR	FABILA BATISTA PIRES	CREA/MG: 78.851/D	SET/2022

CONEP CONSULTORIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ SECRETARIA DE OBRAS

PROJETO ELÉTRICO

PROJETO BÁSICO REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR MUNICIPAL

RUA SINVAL FLORÊNCIO DA SILVA, BAIRRO CENTRO

DIAGRAMA UNIFILAR – QDC BOX 01, 02, 03 E 04

ESCALA: 1/50

REV: 00 N°: OS_36/2022

FOLHA 09 DE 10