



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES



COMUNICADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2023
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 109/2023

Pelo presente, comunica-se aos interessados a Retificação do edital relacionado ao Pregão Eletrônico nº 078/2023, cujo objeto trata-se do registro de preços para contratação de empresa para fornecer mão de obra e material para manutenção da rede de iluminação pública do município de Muriaé.

Fica alterado o Termo de Referência, nos termos da retificação em anexo, emitida em 01/06/2023, pela Secretaria Municipal de Obras Públicas.

As alterações realizadas podem alterar a elaboração das propostas, portanto, fica remarcada a sessão de licitação para o dia 21/06/2023 as 08:30 horas.

Muriaé, 06 de junho de 2023


Danielle Cassimiro Chaves
Pregoeira



Prefeitura Municipal de Muriaé

Estado de Minas Gerais

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

C.G.C. 17.947.581/0001-76

Termo de Retificação do Termo de Referência

Pregão Eletrônico nº 078/2023

Processo de Licitação nº 109/2023

Onde se lê:

6.10 Todos os demais materiais necessários aos serviços objeto da presente contratação deverão ser adquiridos de fornecedores homologados e atenderem integralmente as normas da ABNT e INMETRO/PROCEL, quando aplicável. Deverá ser apresentado o certificado do PROCEL e INMETRO posteriormente na execução do contrato. Qualquer aplicação de material diverso deverá receber anterior aprovação da Concessionária Local, mediante todos os testes e recursos disponíveis e solicitados para avaliação.

Leia-se:

6.10 Todos os demais materiais necessários aos serviços objeto da presente contratação deverão ser adquiridos de fornecedores homologados e atenderem integralmente as normas da ABNT e INMETRO, quando aplicável. Deverá ser apresentado o certificado do INMETRO posteriormente na execução do contrato. Qualquer aplicação de material diverso deverá receber anterior aprovação da Concessionária Local, mediante todos os testes e recursos disponíveis e solicitados para avaliação.

Onde se lê:

14 – ITEM 1 - Aquisição e instalação da LUMINÁRIA LED 50W com certificado de avaliação da conformidade, válido, de acordo com a Portaria 20 do INMETRO.

Para esse item, além das já mencionadas, as especificações são as seguintes: Potência 50[W]; Fluxo Luminoso 7.605 [lm]; Eficiência Luminosa mínima 150 [lm/W]; Índice de reprodução de cor mínimo 70 [%]; Temperatura de cor dos LEDs 5.000 [K]; vida útil



Prefeitura Municipal de Muriaé

Estado de Minas Gerais

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

C.G.C. 17.947.581/0001-76

mínima 90.000 horas; garantia mínima de 5 anos; lentes em policarbonato estabilizado a UV; driver dimerizável padrão 1-10V; fator de potência > 0,99, grau de proteção IP-67.

– ITEM 2 - Aquisição e instalação da LUMINÁRIA LED 70W com certificado de avaliação da conformidade, válido, de acordo com a Portaria 20 do INMETRO.

Para esse item, além das já mencionadas, as especificações são as seguintes: Potência 70[W]; Fluxo Luminoso 10.500 [lm]; Eficiência Luminosa mínima 150 [lm/W]; Índice de reprodução de cor mínimo 70 [%]; Temperatura de cor dos LEDs 5.000 [K]; vida útil mínima 90.000 horas; garantia mínima de 5 anos; lentes em policarbonato estabilizado a UV; driver dimerizável padrão 1-10V; fator de potência > 0,99, grau de proteção IP-67.

- ITEM 3 – Aquisição e instalação da LUMINÁRIA LED 100W com certificado de avaliação da conformidade, válido, de acordo com a Portaria 20 do INMETRO.

Para esse item, além das já mencionadas, as especificações são as seguintes: Potência 100 [W]; Fluxo Luminoso 15.750 [lm]; Eficiência Luminosa mínima 150 [lm/W]; Índice de reprodução de cor mínimo 70 [%]; Temperatura de cor dos LEDs 5.000 [K]; vida útil mínima 90.000 horas; garantia mínima de 5 anos; lentes em policarbonato estabilizado a UV; driver dimerizável padrão 1-10V; fator de potência > 0,99, grau de proteção IP-67.

- ITEM 4 – Aquisição e instalação da LUMINÁRIA LED 150 W com certificado de avaliação da conformidade, válido, de acordo com a Portaria 20 do INMETRO.

Para esse item, além das já mencionadas, as especificações são as seguintes: Potência 150 [W]; Fluxo Luminoso 22.500 [lm]; Eficiência Luminosa mínima 150 [lm/W]; Índice de reprodução de cor mínimo 70 [%]; Temperatura de cor dos LEDs 5.000 [K]; vida útil mínima 90.000 horas; garantia mínima de 5 anos; lentes em policarbonato estabilizado a UV; driver dimerizável padrão 1-10V; fator de potência > 0,99, grau de proteção IP-67.

214



Prefeitura Municipal de Muriaé

Estado de Minas Gerais

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

C.G.C. 17.947.581/0001-76

Leia-se:

14 – ITEM 1 - Aquisição e instalação da LUMINÁRIA LED 50W

Para esse item, além das já mencionadas, as especificações são as seguintes: Potência 50[W]; Fluxo Luminoso mínimo 7.605 [lm]; Eficiência Luminosa mínima 150 [lm/W]; Índice de reprodução de cor mínimo 70 [%]; Temperatura de cor dos LEDs 5.000 [K]; vida útil mínima 90.000 horas; garantia mínima de 5 anos; lentes em policarbonato estabilizado a UV; driver dimerizável padrão 1-10V; fator de potência $\geq 0,92$, grau de proteção IP-66.

- ITEM 2 - Aquisição e instalação da LUMINÁRIA LED 70W

Para esse item, além das já mencionadas, as especificações são as seguintes: Potência 70[W]; Fluxo Luminoso mínimo 10.500 [lm]; Eficiência Luminosa mínima 150 [lm/W]; Índice de reprodução de cor mínimo 70 [%]; Temperatura de cor dos LEDs 5.000 [K]; vida útil mínima 90.000 horas; garantia mínima de 5 anos; lentes em policarbonato estabilizado a UV; driver dimerizável padrão 1-10V; fator de potência $\geq 0,92$, grau de proteção IP-66.

- ITEM 3 – Aquisição e instalação da LUMINÁRIA LED 100W

Para esse item, além das já mencionadas, as especificações são as seguintes: Potência 100 [W]; Fluxo Luminoso mínimo 15.750 [lm]; Eficiência Luminosa mínima 150 [lm/W]; Índice de reprodução de cor mínimo 70 [%]; Temperatura de cor dos LEDs 5.000 [K]; vida útil mínima 90.000 horas; garantia mínima de 5 anos; lentes em policarbonato estabilizado a UV; driver dimerizável padrão 1-10V; fator de potência $\geq 0,92$, grau de proteção IP-66.

- ITEM 4 – Aquisição e instalação da LUMINÁRIA LED 150 W

Para esse item, além das já mencionadas, as especificações são as seguintes: Potência 150 [W]; Fluxo Luminoso mínimo 22.500 [lm]; Eficiência Luminosa mínima 150 [lm/W]; Índice de reprodução de cor mínimo 70 [%]; Temperatura de cor dos LEDs 5.000 [K]; vida útil mínima 90.000 horas; garantia mínima de 5 anos; lentes em policarbonato estabilizado a UV; driver dimerizável padrão 1-10V; fator de potência $\geq 0,92$, grau de proteção IP-66.

3/4



Prefeitura Municipal de Muriaé

Estado de Minas Gerais

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

C.G.C. 17.947.581/0001-76

Data 01/06/2023

Nadine Martins Magalhães
Ass. Adm. de Obras e Projetos

Jorge Feres Filho
Secretário Municipal de Obras Publicas

4/4