LIGAÇÃO DA MALHA A TELHA METÁLICA COM SOLDA ISOTERMICA VER DETALHE 08

PARA FIXAÇÃO DOS CABOS NA TELHA METÁLICA E DESCIDA VER DETALHE 08 E 09 - PRANCHA 03/03

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALV.

PINGADEIRA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO

PLATIBANDA DE ALVENARIA

D 07 CA - 25 - #10mm²

COBRE NÚ - #35mm²

CUMEEIRA

CALHA INTERNA DE AÇO GALVANIZADO

TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA - I = 6%

D 08 CA - 25 - #10mm²

CASTELO D'ÁGUA 3,87 m²

D 15 CA - 25 - #10mm²

JARDIM

D 05 CA - 25 - #10mm²

D 06 CA - 25 - #10mm²

D 01 CA - 25 - #10mm²

D 09 CA - 25 - #10mm²

D 14 CA - 25 - #10mm²

CHAMINÉ DA EXAUSTÃO DO BANHEIRO (VENTILAÇÃO)

PLATIBANDA METÁLICA COM CHAPA PERFURADA PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR AZUL

TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA inclinação = 6%

CALÇADA

PLAYGROUND 75,70 m²

CHAMINÉ DA EXAUSTÃO DA COZINHA (COIFA)

MASTROS PARA BANDEIRAS

D 02 CA - 25 - #10mm²

D 10 CA - 25 - #10mm²

D 04 CA - 25 - #10mm²

D 03 CA - 25 - #10mm²

D 11 CA - 25 - #10mm²

D 12 CA - 25 - #10mm²

ALGEROSO EM CHAPA DE AÇO GALV.

PLATIBANDA DE ALVENARIA

ACESSO PRINCIPAL

PÓRTICO DO ACESSO PRINCIPAL

VAGA 1

VAGA 2

VAGA 3

CARGA E DESCARGA

SEGURANÇA GLP

GÁS 0,21 m²

LIXO INORG. 0,45 m²

LIXO ORG. 0,45 m²

1 PLANTA DA COBERTURA
ESCALA 1/75

LEGENDA

- ATERRAMENTO COM HASTE
- DESCIDA DO SPDA
- CAIXA DE VISITA DE ATERRAMENTO COM HASTE
- CAPTOR TIPO FRANKLIN
- CABO DE COBRE NÚ (CORDOALHA)
- VERGALHÃO CA25-Ø10mm
- BEP — CAIXA DE EQUALIZAÇÃO

OBSERVAÇÃO

VALOR OHMICO DO ATERRAMENTO:

- APÓS A EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO CONFORME ESTE PROJETO TODOS OS SISTEMAS DE ATERRAMENTO DEVERAO TER SUA RESISTÊNCIA MEDIDA, SE O VALOR MEDIDO ULTRAPASSAR 10 OHMS, ACRESCENTAR ELETRODOS ATÉ ATINGIR ESTE VALOR. PODERÁ TAMBÉM SER USADO ATERRAGEL OU SIMILAR.

- A RESISTÊNCIA DA CONTINUIDADE ELÉTRICA DAS ARMADURAS DO SISTEMA DEVE SER INFERIOR A 1 OHM.

- ALÉM DOS NEUTROS DEVERÃO SER LIGADOS AOS FIOS TERRA TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO ENERGIZADAS.

NOTAS

- A PROFUNDIDADE MÍNIMA PARA MALHA DE ATERRAMENTO É DE 50 CM.
- AS MALHAS DE ATERRAMENTO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS E PROTEÇÃO ATMOSFÉRICA DEVERÃO SER INTERLIGADOS, FORMANDO APENAS UM SISTEMA.

REFERÊNCIAS

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.

Nº	DATA	DESCRIÇÃO
02	JANEIRO/ 2017	Atendimento à NBR 9050/ 2015; Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários infantis 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura da cerâmica nos sanitários, cor dos portões dos solários e altura da porta PA4; Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higiênicas e escaninhos pré-escola.
01	JULHO/ 2016	Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

CONTROLE DE REVISÕES

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — Ministério da Educação

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ

ENDEREÇO: RUA 08, LOTES DE 03 À 14 DA QUADRA N, LOTEAMENTO DORNELAS II.

MUNICÍPIO - UF: MURIAÉ - MG.

Carlos Bruno Pedrosa
RESP. TÉCNICO E AUTOR DO PROJETO — CREA-DF: 21106/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ

DLFO | CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 1

PROJETO DE INSTALAÇÕES

COORDENAÇÃO: CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional

SIST. PROT. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
PLANTA DE DISTRIBUIÇÃO DO SISTEMA
PLANTA DE COBERTURA

EDA

FORMATO (1050X594)

REVISÃO: R-00, R-01, R-02

ESCALA: INDICADA

DATA EMISSÃO: JANEIRO/2017

PRANCHA: 02/03