

## PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS UNICOBÁ - PM DE MURIAÉ-MG (CP 025/2023) ABERTURA 20/12

4 mensagens

LEDSTAR - Licitação <licitacao@ledstar.com.br>

14 de dezembro de 2023 às 16:17

Para: "protocololicitacao@muriae.mg.gov.br" <protocololicitacao@muriae.mg.gov.br>

Cc: Luana Dias Gomes <luana.gomes@ledstar.com.br>

Prezados, boa tarde!

A empresa **UNICOBÁ S.A.**, inscrita sob o CNPJ 23.650.282/0001-59, interessada em participar do presente certame, vem respeitosamente por meio deste apresentar **ESCLARECIMENTOS**, referente ao **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 025/2023**, com data de abertura em **20/12/2023**.

### DOS ESCLARECIMENTOS:

#### 1. DA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -25°C a 45°C.

Conforme a Portaria Nº 62 INMETRO, no item A.4 – Condições de Operação a temperatura que a luminária deve se submeter é entre - 5 °C e + 50 °C. Já o edital solicita – 25°C a 45°C. A exigência em edital não se enquadra aos parâmetros definidos pelo INMETRO, portanto, não há argumento cabível para justificar a solicitação. Além disto, o edital é claro quanto a conformidade a portaria do INMETRO.

**Diante do exposto, entendemos que a temperatura de trabalho que a luminária deve se submeter é entre -5 °C e + 50 °C em conformidade a portaria 62 do INMETRO, está correto nosso entendimento?**

#### 2. DA COMPROVAÇÃO TÉCNICA DAS LUMINARIAS LED.

Verificamos em edital a solicitação de luminárias LED com atendimento ao INMETRO e PROCEL, ainda consta a comprovação de atendimento a vários requisitos técnicos.

Porem no edital e no memorial descritivo não consta a forma de apresentação de tal comprovação.

**Sendo assim entendemos que toda comprovação deve ser apresentada juntamente a proposta de preços, esta correto o nosso entendimento?**

Favor acusar o recebimento deste.

No mais, agradecemos desde já pela atenção prestada e permanecemos à disposição.



*Luana Gomes | Analista de Licitação Junior*

T. +55 1150785580

Rua Alexandre Dumas, 1711 - 10º andar – Birmann 11 & 12 04717-004

– Chácara Santo Antônio - São Paulo - SP

---

**Protocolos Licitação** <protocololicitacao@muriae.mg.gov.br>  
Para: Danielle Chaves <daniellechavessilva@gmail.com>

14 de dezembro de 2023 às 16:32

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Protocolos Licitação** <protocololicitacao@muriae.mg.gov.br>  
Para: nadine.engeletricista@gmail.com

15 de dezembro de 2023 às 08:11

----- Forwarded message -----

De: **LEDSTAR - Licitação** <licitacao@ledstar.com.br>

Date: qui., 14 de dez. de 2023 às 16:17

Subject: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS UNICOBÁ - PM DE MURIAÉ-MG (CP 025/2023) ABERTURA 20/12

To: protocololicitacao@muriae.mg.gov.br <protocololicitacao@muriae.mg.gov.br>

Cc: Luana Dias Gomes <luana.gomes@ledstar.com.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Nadine Martins Magalhães** <nadine.engeletricista@gmail.com>

15 de dezembro de 2023 às 08:40

Para: Protocolos Licitação <protocololicitacao@muriae.mg.gov.br>, licitacao@ledstar.com.br,  
luana.gomes@ledstar.com.br

Bom dia Luana!

Essas exigências técnicas das luminárias não serão cobradas junto às demais documentações exigidas no edital no dia da abertura do processo, só serão questionadas exigências técnicas solicitadas no termo de referência após assinatura do contrato da empresa vencedora.

[Texto das mensagens anteriores oculto]