


PLANTA BAIXA - NÍVEL SOLO  
esc 1:50

CONVERSÕES DE DIÂMETROS  
OS DIÂMETROS DOS TUBOS DE PCV DEVEM SER CONVERTIDOS SEGUNDO TABELA ABAIXO:

Ø EM MILÍMETROS	Ø EM POLEGADA
20	1/2"
25	3/4"
32	1"
40	1.1/4"
50	1.1/2"
60	2"
75	2.1/2"
100	4"
150	6"
250	10"

QUANTITATIVO - ÁGUA PLUVIAL	
TUBULAÇÃO PVC Ø50	22,15 MLINEAR
RAMAL LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA	
REGISTRO DE ESFERA - 1.1/2" - Ø50	02 UN
RAMAL LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA	
TUBULAÇÃO PVC Ø100 (DESCIDAS)	50,20 MLINEAR
TUBULAÇÃO PVC Ø100	63,99 MLINEAR
TUBULAÇÃO PVC Ø150	1,31 MLINEAR
CAIXA DE ÁGUA PLUVIAL	02 UN
RALO HEMISFÉRICO ABACAXI Ø100	07 UN

SIMBOLOGIA



NOTAS

- 1- PARA AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL UTILIZAR COMO DECLIVIDADE MÍNIMAS OS SEGUINTES VALORES: Ø150mm-i=2,0% Ø100mm-i=2,0% Ø75mm e 50mm-i=2,0%.
- 2- A LOCALIZAÇÃO DAS CAIXAS E INCLINAÇÕES DAS TUBULAÇÕES SE DARÁ EM FUNÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E DECLIVIDADE DO TERRENO. OS DETALHES AQUI APRESENTADOS SÃO ORIENTATIVOS.
- 3- DEVERÁ SER INSTALADO RALO HEMISFÉRICO (ABACAXI) NO INTERIOR DAS CALHAS, JUNTO AS PRUMADAS DE AP (VER DETALHE GÊNÉRICO).
- 4- AS ÁGUAS PLUVIAIS, APÓS COLETADAS, NÃO PODERÃO SER LANÇADAS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.
- 5- INSTALAR CURVA 87°30' E INSPEÇÃO EM TODOS OS PÉS DAS PRUMADAS DE AP.
- 6- OS DUTOS DEVERÃO SER ENCAIXADOS NAS CONEXÕES POR MEIO DE MÉTODOS APROPRIADOS, NUNCA UTILIZANDO AQUECIMENTO (FOGO) PARA SUBSTITUIR CONEXÕES.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA SAÚDE  
BAIRRO INCONFIDÊNCIA  
PROJETO DE CONSTRUÇÃO - PROJETO DE INSTALAÇÕES  
HIDROSSANITÁRIA - ÁGUA PLUVIAL - TERREO

PREFEITURA DE MURIAÉ / CNPJ: 17.947.581/0001-76	DESCRIÇÃO:
Prefeito Marcos Guarnio de Oliveira	PROJETO HIDROSSANITÁRIO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ. ÁREA TOTAL: 692,18 m²
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS:	LOCAL: RUA CLAUDIO MARQUEL DA COSTA, ESQUINA COM RUA ALVARENGA PEIXOTO - B. INCONFIDÊNCIA - MURIAÉ/MG
Secretário Jorge Fêres Filho	ARQUIVO: UBS INCONFIDÊNCIA HIDROSSANITARIO.DWG
R. T. PROJETO:	ESQ: INDICADAS
Mateus Ribeiro Rabelo Arquiteto e Urbanista / CAU A196035-0	DATA: NOVEMBRO / 2022
	FOLHA: <b>09/10</b>