


PLANTA BAIXA - NÍVEL COBERTURA  
esc 1:50

CONVERSÕES DE DIÂMETROS  
OS DIÂMETROS DOS TUBOS DE PCV DEVEM SER CONVERTIDOS SEGUNDO TABELA ABAIXO:

Ø EM MILIMETROS	Ø EM POLEGADA
20	1/2"
25	3/4"
32	1"
40	1.1/4"
50	1.1/2"
60	2"
75	2.1/2"
100	4"
150	6"
250	10"

QUANTITATIVO - ÁGUA PLUVIAL	
TUBULAÇÃO PVC Ø50	22,15 MLINEAR
RAMAL LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA	
REGISTRO DE ESFERA - 1.1/2" - Ø50	02 UN
RAMAL LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA	
TUBULAÇÃO PVC Ø100 (DESCIDAS)	50,20 MLINEAR
TUBULAÇÃO PVC Ø100	63,99 MLINEAR
TUBULAÇÃO PVC Ø150	1,31 MLINEAR
CAIXA DE ÁGUA PLUVIAL	02 UN
RALO HEMISFÉRICO ABACAXI Ø100	07 UN

SIMBOLOGIA



NOTAS

- 1- PARA AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL UTILIZAR COMO DECLIVIDADE MÍNIMAS OS SEGUINTE VALORES: Ø150mm=i=2,0% Ø100mm=i=2,0% Ø75mm e 50mm=i=2,0%.
- 2- A LOCALIZAÇÃO DAS CAIXAS E INCLINAÇÕES DAS TUBULAÇÕES SE DARÁ EM FUNÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E DECLIVIDADE DO TERRENO. OS DETALHES AQUI APRESENTADOS SÃO ORIENTATIVOS.
- 3- DEVERÁ SER INSTALADO RALO HEMISFÉRICO (ABACAXI) NO INTERIOR DAS CALHAS, JUNTO AS PRUMADAS DE AP (VER DETALHE GÊNÉRICO).
- 4- AS ÁGUAS PLUVIAIS, APÓS COLETADAS, NÃO PODERÃO SER LANÇADAS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.
- 5- INSTALAR CURVA 87°30' E INSPEÇÃO EM TODOS OS PÉS DAS PRUMADAS DE AP.
- 6- OS DUTOS DEVERÃO SER ENCAIXADOS NAS CONEXÕES POR MEIO DE MÉTODOS APROPRIADOS, NUNCA UTILIZANDO AQUECIMENTO (FOGO) PARA SUBSTITUIR CONEXÕES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA SAÚDE  
BAIRRO INCONFIDÊNCIA  
PROJETO DE CONSTRUÇÃO - PROJETO DE INSTALAÇÕES  
HIDROSSANITÁRIA - ÁGUA PLUVIAL - COBERTURA

PREFEITURA DE MURIAÉ / CNPJ: 17.947.581/0001-76

DESCRIÇÃO:

PROJETO HIDROSSANITÁRIO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ. ÁREA TOTAL: 692,18 m²  
LOCAL: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, ESQUINA COM RUA ALVARENGA PEIXOTO - B. INCONFIDÊNCIA - MURIAÉ/MG

Prefeito Marcos Guarnio de Oliveira

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS:

Secretário Jorge Féres

ARQUIVO: UBS INCONFIDÊNCIA HIDROSSANITARIO.DWG

R. T. PROJETO:

ESC: INDICADAS

DATA: NOVEMBRO / 2022

Mateus Ribeiro Rabelo  
Arquiteto e Urbanista / CAU A196035-0

FOLHA:  
**08/10**