



RELAÇÃO DE MATERIAL – INTERLIGAÇÕES				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DN	QUANT	UNID
REATOR UASB AO FILTRO				
01	CURVA 90° FT* COM BOLSAS	150	03	pg
02	TUBO PVC DEFOFO CONF. NBR 7665	150	4,50	m
INTERVENÇÃO NAS DESCARGAS DE LODO DO REATOR E FILTRO AO LEITO DE SECAGEM				
03	CURVA 90° FT* COM BOLSAS	150	02	pg
04	TUBO PVC DEFOFO CONF. NBR 7665	150	40,00	m
05	TE FT* COM BOLSAS	150x150	02	pg
REATORES UASB AO QUEIMADOR DE GÁS				
06	TUBO PP	50	45,00	m
07	CURVA 90° PP	50	01	pg
LEITOS DE SECAGEM À ELEVATÓRIA FINAL EXISTENTE				
08	TUBO PVC COLETOR CONF. NBR 7362	100	50,00	m

LEGENDAS:

- EFLUENTES
- GÁS
- DESCARGAS DE LODOS

NOTAS:

- 1 – ELEVAÇÕES EM METRO, DIÂMETROS DE TUBULAÇÕES EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA;
- 2 – DEVIDO A REATIVAÇÃO DOS LEITOS DE SECAGEM, TORNOU NECESSÁRIO REVER O ENCAMINHAMENTO DAS DESCARGAS DE LODOS EXISTENTES DO REATOR UASB E FILTRO.

Nº	DATA	EXECUT.	EMISSÃO INICIAL	DESCRIÇÃO

REVISÕES

RT:	CREA MG: 49.318/D
PROJETISTA:	CREA MG: 154.912/D
DESENHISTA:	VERIFICADO:
OLAVO NETO	HUDSON ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

DATA: DEZEMBRO/2018

SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS
ETE JOSÉ CIRILO
INTERLIGAÇÕES
PLANTA E RM

Nº CONTRATO: 039/2018
 Nº ARTE: 4818834
 ESCALA: 1:150
 FOLHA: 02 DE 08