



RELAÇÃO DE MATERIAIS ORIENTATIVA P/MONTAGEM DO QGBT		
Q10	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, ACIONAMENTO EXTERNO (NA PORTA) COM BLOQUEIO POR CADEADO NA POSIÇÃO DESLIGADO I <sub>min</sub> 250A	1
Q11/12	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR COM ACESSÓRIO PARA BLOQUEIO POR CADEADO NA POSIÇÃO DESLIGADO I <sub>min</sub> 200A	2
DJ13	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR, 10A, 220V	1
DJ12/14	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, 10A, 220V	2
DJ11	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, 16A, 220V	1
DJ10	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, 32A, 220V	1
DJ15	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, 125A, 220V	1
DPS7/8/9	PROTETOR DE SURTO CLASSE I, 275V	3
-	ARMÁRIO AUTO PORTANTE EM CHAPA DE AÇO DE 1400x800x500mm CINZA RAL 7032 COM PLACA DE MONTAGEM LARANJA RAL 2000 FECHO DE ABERTURA TIPO CREMONA COM BLOQUEIO POR CADEADO	1
-	ACESSÓRIOS DIVERSOS PARA MONTAGEM DE PAINÉIS (BARRAMENTO / BARRA TERRA / ISOLADORES PARA FIXAÇÃO NA PLACA / POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO ELÉTRICA / BORNES DE CONEXÃO DE DIVERSAS DIMENSÕES E ACESSÓRIOS / TERMINAIS DE CABOS / IDENTIFICADORES DE CABOS E COMPONENTES / CANALETAS DE DIMENSÕES DIVERSAS / CABOS E FIOS ELÉTRICOS PARA INTERLIGAÇÕES / GRELHA) ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DE PRESENÇA DE TENSÃO E RISCO DE CHOQUE E TODOS ITENS NECESSÁRIOS	-

LEGENDAS:

NOTAS:

Nº	DATA	EXECUT.	EMISSÃO INICIAL	DESCRIÇÃO
0	-	-	EMISSÃO INICIAL	

REVISÕES

PROJETA	CLÁUDIO MARTINS	VERIFICADO	HUDSON ROCHA
---------	-----------------	------------	--------------

OTAWA ENGENHARIA

Rua Nilton Bello, 744-A, Bairro Poqueá (Belo Horizonte - MG) CEP: 31330-600  
 Telefone: (31) 3418-2175  
 otawapeng@terra.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

SISTEMAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS  
 BAIRRO SANTO ANTÔNIO  
 ELEVATÓRIA - QGBT  
 DIAGRAMA DE FORÇA E COMANDO

DATA: OUTUBRO/2018  
 Nº CONTRATO: 039/2018  
 Nº ART: 4818834  
 ESCALA: INDICADAS  
 FORMATO: A1  
 FOLHA: 05 DE 08