


		R J PACELLI IMOBILIARIA E SERVICOS EIRELI Muriaé – MG: Rua Dr. Antônio da Silveira Brum Júnior, 10 alcanceimobiliariagm@gmail.com		SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO (SPT) NBR 6484/80 - NBR 7250/82			
Cliente : Obra : Local : Data Início :		AMERP Assoc Municípios da Micro Região Médio Rio Pomba Ponte em São João do Glória - Muriaé/MG 27/04/2023		NA Inicial Data NA Final Data 4,20 27/04/23 4,20 28/04/23		Prof. do revestimento (m) 2,00 Prof. total da sondagem (m) 7,61	
Diâmetro do Revestimento : 3 pol. Diâmetro do Amostrador : 2,0 pol. Peso : 65,00 Kg. Altura de Queda: 75,0 cm		Sondagem N° SP 23-016 Furo N° : SP-01 Cota (m) 100,0000		RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO N (SPT)			
AVANÇO AMOSTRA		GOLPES N 15 15 15 (SPT)		CLASSIFICAÇÃO DO SOLO COTAS NA (m)			
TC 1R 10 16 14 30 CA 2R 8 8 10 18 CA 3R 1/45 1/45 CA 4R 1/45 1/45 CA 5R 19 30 31 61 CA 6R 20/4 20/4 CA 7R 40/5 40/5		0.00-1.10: Areia siltosa marrom amarelado compacta 1.10-5.00: Argila siltosa marrom amarelado mole a dura 5.00-7.61: Silte arenoso com pedregulhos variegado muito compacto 7,61		1,00 1,45 2,00 2,45 3,00 3,45 4,00 4,45 5,00 5,45 6,00 6,45 7,00 7,45		0 10 20 30 40 50 60	
		Limite do furo : cota 7.61 m (Impenetrável à percussão)					
LEGENDA TC - trado conha TH - trado helicoidal RT - Rotativa CA - circulação água NO - Não Observado R - amostra recuperada L - amostra recuperada por lavagem				OBSERVAÇÕES: (1) Cotas em relação à boca do furos de sondagem (2) Folha 1			
Sondador:		Responsável: EMANUEL ARAUJO RODRIGUES – CREA 02489/D RJ .					
Coordenadas:		E N					