




PLANTA - 1º PAVIMENTO (TRECHO)
esc: 1:50




PLANTA - 1º PAVIMENTO (TRECHO)
esc: 1:50



PLANTA - 1º PAVIMENTO (TRECHO)
esc: 1:50



PLANTA - 2º PAVIMENTO (TRECHO)
esc: 1:50



PLANTA - 1º PAVIMENTO (TRECHO)
esc: 1:50

QUANTITATIVO - ESGOTO SANITÁRIO	
TUBULAÇÃO PVC Ø50 - VENTILAÇÃO	08,50 M
TUBULAÇÃO PVC Ø40	12,90 M
TUBULAÇÃO PVC Ø50	02,80 M
TUBULAÇÃO PVC Ø75	05,50 M
TUBULAÇÃO PVC Ø100	07,90 M
CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO	04 UN
CAIXA SIFONADA Ø150	06 UN
CAIXA DE GORDURA Ø300	01 UN

SIMBOLOGIA - ESGOTO SANITÁRIO	
	TUBO ESGOTO PRIMÁRIO
	TUBO ESGOTO SECUNDÁRIO
	TUBO VENTILAÇÃO DE ESGOTO
	CS - CAIXA SIFONADA
	EP - ESGOTO PRIMÁRIO
	ES - ESGOTO SECUNDÁRIO
	CI - CAIXA DE INSPEÇÃO
	CT - CAIXA SIFONADA TAMPA SECA
	CO - CAIXA DE GORDURA

- NOTAS**
- 1- PARA LOCALIZAÇÃO EXATA DAS LOUÇAS E METAIS, CONSULTAR PROJETO ARQUITETÔNICO.
 - 2- AS CANALIZAÇÕES NUNCA SERÃO INTERRAMENTE HORIZONTAIS, DEVENDO APRESENTAR DECLIVIDADE MÍNIMA DE 0,1% NO SENTIDO DE ESCOAMENTO.
 - 3- PARA AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO UTILIZAR COMO DECLIVIDADE MÍNIMA OS SEGUINTES VALORES: Ø150mm-i=0,7%, Ø100mm-i=2%, Ø75mm e 50mm-i=3%.
 - 4- AS VENTILAÇÕES DEVERÃO EXCEDER A ALTURA DO TELHADO EM 30cm. DEVERÁ SER INSTALADO UM "TÊ" COM DIÂMETRO COMPATÍVEL NA EXTREMIDADE SUPERIOR DA PRUMADA DE VENTILAÇÃO DE MODO A GARANTIR SUA PROTEÇÃO.
 - 5- A LOCALIZAÇÃO DAS CAIXAS E INCLINAÇÕES DA TUBULAÇÕES SE DARÁ EM FUNÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E DECLIVIDADE DO TERRENO. OS DETALHES AQUI APRESENTADOS SÃO ORIENTATIVOS.
 - 6- PARA LOCALIZAÇÃO EXATA E BITOLA DO PADRÃO DE AGUÁHIDRÔMETRO, CONSULTAR A CONCESSIONÁRIA.
 - 7- INSTALAR CURVA 87º30' E INSPEÇÃO EM TODOS OS PÉS DAS PRUMADAS DE ESGOTO PRIMÁRIO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

REFORMA DA E. M. PROF.ª MARIA HASTENREITER DORNELAS
RUA FRANCISCO DORNELAS - DORNELAS - MURIAÉ - MG

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ PREFEITO MARCOS GUARINO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS JORGE FERES FILHO RESPONSÁVEL TÉCNICO	DESCRIÇÃO PROJETO DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ENDEREÇO RUA FRANCISCO DORNELAS - DORNELAS - MURIAÉ - MG ARQUIVO <small>01 - ENGENHARIA 2025/05/05 OBRAS EDUCAÇÃO REFORMAS SEM MARIA HASTENREITER DORNELAS</small> ESC. INDICADA DATA FEVEREIRO DE 2025
---	---

6/7